

Leistungserklärung gemäß Verordnung (EU)305/2011  
DBI F 15/02/0317

1. Produkt Zettler Grundofenfeueraum ZGF  
 2. Typ / Prüfbericht Nr. ZGF46  
 3. Verwendungszweck Raumheizer in Gebäuden ohne Wassererwärmung  
 4. Hersteller Chamottewerk Mering Max Zettler GmbH  
 Zettlerstraße 42 D-86415 Mering  
 5. Bevollmächtigter -  
 6. System zur Bewertung der Leistungsbeständigkeit System 3  
 7. Das notifizierte Prüflabor/ Prüfbericht Nr. DBI-Gastechnologisches Institut gGmbH Freiberg  
 Halsbucker Straße 34, D-09599 Freiberg / Prüfbericht F15/02/0317  
 8. Leistungserklärung


Harmonisierte technische Spezifikation	DIN EN 13229:2005-10 DIN EN 13229:2008-06 Berichtigung 1
Wesentliche Merkmale	Leistung
<b>Brandsicherheit</b> Brandverhalten	A1
Abstand zu brennbaren Materialien	Mindestabstand in mm Dämmdicke Hinten = 200 Dämmdicke Seiten = 150 Dämmdicke Decke = 150 Front = 800 Boden = 800
Brandgefahr durch Herausfallen von brennendem Brennstoff	erfüllt
CO-Gehalt bez. auf 13% O <sub>2</sub>	0,079 %
Oberflächentemperatur	erfüllt
Elektrische Sicherheit	erfüllt
Reinigbarkeit	erfüllt
Max. Wasser Betriebsdruck	-
Abgastemperatur bei Nennwärmeleistung	135°C
Mechanische Festigkeit (zum Tragen eines Schornsteins)	NPD
<b>Wärmeleistung</b> Nennwärmeleistung Raumwärmeleistung Wasserwärmeleistung	10,4 KW 10,4 KW -
Wirkungsgrad	80%

9. Die Leistung des Produktes gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 8.  
 Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

30.6.15 Mering

Datum und Ort

CHAMOTTEWERKE MERING  
 MAX ZETTLER GmbH  
 Zettler Straße 42 · 86415 Mering  
 Telefon 08233/1010

  
 Unterschrift / Stempel